

江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	仙纯牌 SP3M 系列炭棒滤芯
产品类别	水处理材料
产品规格或型号	SP3M-7101, SP3M-2000, SP3M-2500, SP3M-208, SP3M-401, SP3M-350, SP3M-HF20, SP3M-HF30, SP3M-4000, SP3M-8000, SP3M-HF90, SP3M-1500, SP3M-8812, SP3M-903。
申请单位	上海百杯净水科技有限公司
申请单位地址	上海市松江区泖港镇中库路 181 号
实际生产企业	江苏昂跨环保科技有限公司
实际生产企业地址	如皋市城北街道益寿北路 555 号
审批结论	经审核,该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定,现予批准。
批准文号	(苏)卫水字(2026)第 3206-0018 号
批准日期	2026 年 8 月 12 日
批件有效期	截至 2030 年 8 月 11 日
备注	1.本批件只对与所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效,且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2.批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核,未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。



产品技术信息

【产品说明】

该产品为仙纯牌 SP3M 系列炭棒滤芯，卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）。

【主要成份或部件】

序号	型号	炭棒组件 (活性炭棒, 聚丙烯上下端盖)	滤壳组件 (材质: 聚丙烯固体)	橡胶密封件 (材质: 橡胶)
1	SP3M-2000	Φ60mm×130mm, 精度: 1μm 1 支	Φ80mm×230mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
2	SP3M-2500	Φ60mm×250mm, 精度: 1μm 1 支	Φ80mm×350mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
3	SP3M-208	Φ60mm×250mm, 精度: 1μm 1 支	Φ80mm×350mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
4	SP3M-401	Φ85mm×185mm, 精度: 1μm 1 支	Φ115mm×285mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
5	SP3M-350	Φ60mm×170mm, 精度: 1μm 1 支	Φ80mm×270mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
6	SP3M-HF20	Φ60mm×250mm, 精度: 1μm 1 支	Φ80mm×350mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
7	SP3M-HF30	Φ60mm×350mm, 精度: 1μm 1 支	Φ80mm×450mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
8	SP3M-4000	Φ85mm×185mm, 精度: 1μm 1 支	Φ115mm×285mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
9	SP3M-8000	Φ85mm×268mm, 精度: 1μm 1 支	Φ115mm×368mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
10	SP3M-HF90	Φ85mm×420mm, 精度: 1μm 1 支	Φ115mm×520mm	2 个: Φ23.9mm 1 个: Φ6.3mm
11	SP3M-7101	Φ40mm×205mm, 精度: 1μm 1 支	Φ60mm×292mm	1 个: Φ23.0mm 1 个: Φ15.1mm 1 个: Φ6.3mm
12	SP3M-1500	Φ60mm×250mm, 精度: 1μm 1 支	Φ80mm×325mm	2 个: Φ18.9mm 1 个: Φ6.3mm
13	SP3M-8812	Φ60mm×250mm, 精度: 1μm 1 支	Φ80mm×325mm	2 个: Φ18.9mm 1 个: Φ6.3mm
14	SP3M-903	Φ85mm×420mm, 精度: 1μm 1 支	Φ115mm×520mm	1 个: Φ57.0mm 1 个: Φ30.0mm

【使用范围】

用于市政自来水的净化处理，与生活饮用水水质处理器配套使用。

【注意事项】

1. 产品应在 0.1MPa~0.4MPa 水压、5℃~40℃水温条件下使用；
2. 超出额定总净水量或建议使用周期后，应及时更换滤芯；
3. 首次安装后应该开龙头放水冲洗 5-10 分钟；
4. 长时间不使用应关闭净水器的进水阀门。